



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020012313287771

## 委托人名称、地址

乐清市宜鸿电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳江大道 1-23 号；另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇尚宅村

## 生产者（制造商）名称、地址

乐清市宜鸿电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳江大道 1-23 号；另设分支机构经营场所：乐清市柳市镇尚宅村

## 生产企业名称、地址

乐清市宜鸿电器有限公司  
乐清市柳市镇尚宅村

## 产品名称和系列、规格、型号

防爆挠性连接管

型号：BNG-□×□； 防爆标志：Ex d II C Gb； Ex e II C Gb； Ex tD A21 IP65； 型号解释及相关文件编号详见附件。

## 产品标准和技术要求

GB12476. 1-2013；GB12476. 5-2013；GB3836. 1-2010；GB3836. 2-2010；  
GB3836. 3-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求，  
特发此证。

发证日期：2020 年 04 月 19 日 有效期至：2025 年 04 月 19 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：

陆梅

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2020012313287771

纸 号：

1. 总装配图纸：BNG-000

2. 型号解释：



3. 螺纹规格和防爆标志：

3.1 当螺纹规格为 M20×1.5、M24×1.5、M32×1.5、M40×1.5、M50×1.5、M63×1.5；NPT1/2、NPT3/4、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2 时，防爆标志为 Ex d II C Gb；Ex e II C Gb；Ex tD A21 IP65；

3.2 当螺纹规格为 G1/2、G3/4、G1、G1¼、G1½、G2 时，防爆标志为 Ex e II C Gb；Ex tD A21 IP65。

4. 该产品检验依据的标准同时包含 JB9600-1999。

5. 产品结构以认证机构批准的图纸为准。

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

## 中国质量认证中心